

Białystok, 12/09/2022r

Rekomendacje Komitetu ds. dostępności powołanego w ramach realizacji projektu

„NWSP uczelnią dostępną”

Rekomendacje usprawniające ewakuację osób z niepełnosprawnościami oraz wpływające na poprawienie bezpieczeństwa w Uczelni

Po analizie stanu technicznego i wyposażenia Uczelni, konsultacjach ze specjalistami w sprawie dostępności architektonicznej, Uczelniany komitet ds. dostępności przygotował następujące rekomendacje przydatne w przypadku powstania zagrożenia i konieczności ewakuacji, oraz ułatwiające poruszanie się po uczelni osobom z niepełnosprawnościami:

Rekomendacje związane z dokumentacją:

1. Umieścić w instrukcji p.poż. telefon do straży pożarnej
2. Umieścić w instrukcji bezpieczeństwa informację, iż osoby z niepełnosprawnością ewakuują się jako ostatni wraz z asystentem
3. Wprowadzenie w ramach szkoleń BHP dla studentów i wykładowców ćwiczeń z ewakuacji
4. Opracować indywidualne plany ewakuacji dla każdego kto zgłasza problem i może mieć kłopoty z ewakuacją
5. Umieścić w deklaracji dostępności plan ewakuacji

Rekomendacje możliwe do wdrożenia bez konieczności dokonywania prac remontowo/budowlanych i zakupu wyposażenia:

1. Oznaczyć kontrastowym kolorem stopnie schodów
2. Oznaczyć włączniki światła kontrastowym kolorem
3. Oznaczyć kontrastowym kolorem ościeżnice
4. Oznaczyć kontrastem wystające progi
5. Wyznaczyć punkt zbiórki do ewakuacji
6. Oznaczyć na każdym piętrze najszybszą drogę ewakuacji
7. Oznaczyć kierunki ewakuacji dla osób niepełnosprawnych
8. Przy wejściu do budynku umieścić plan budynku i plan ewakuacji
9. Umieścić ostrzeżenie o braku dostępności piwnicy i ostrzec przed trudnością z ewakuacją
10. Przymocować wycieraczkę przy wejściu na uczelnię

Rekomendacje związane z koniecznością zakupu dodatkowego wyposażenia:

1. Zakupić wózek z transferem bocznym lub materac ewakuacyjny – z rekomendacją w kierunku materaca
2. Umieścić sprzęt ewakuacyjny na najwyższej kondygnacji w holu części wspólnej w miejscu widocznym i łatwo dostępnym
3. Do każdej Sali dydaktycznej zakupić kilka krzeseł z podłokietnikami (do wykorzystania w trakcie ewakuacji)
4. Umieścić pochylnię na podest w Auli

Rekomendacje związane z koniecznością wykonania prac remontowych i zakupu środków trwałych:

1. Umieścić pochwyt przy schodach również przy ścianie
2. Wyrównać stopnie na schodach do jednego rozmiaru
3. Umieścić włączniki światła niżej
4. Wyłącznik alarmu umieścić na niższym poziomie (dla osób na wózkach)
5. Zmienić podłogi na nieodbijające światła, z kontrastem od ścian
6. Umieścić pętle indukcyjne i oznaczyć miejsca ich odbierania
7. Instalacja alarmowa – powinna mieć nie tylko sygnały dźwiękowe, ale także świetlne

Komitet ds. dostępności

Izabela Kaczyńska

Anna Łapińska

Adam Jakoniuk

Rafał Gawkowski